

FDV 6.C Dokumentasjon

HZ Rørføringslister

1.0 INNLEDNING

1.1 Generell informasjon: List for rørføring og evt. elektriske ledninger, med tilbehør .

1.2 Produktnavn: HZ Dekor

1.3 Leveranseliste: Se evt. vedlegg fra entreprenør.

1.4 Henvisninger: Variant VVS har utfyllende godkjenninger som kan lastes ned fra www.variantvvs.no

2.0 PRODUSENT

2.1 Norsk importør: Variant VVS Norge A/S.
Narverødveien 47, 3113 Tønsberg Tlf: 951 14 170
www.variantvvs.no firmapost@variantvvs.no

2.2 Produsent: Hans Weizel GmbH & Co. KG
Produksjon i samsvar med ISO 9001:2000

3.0 HOVEDDATA

3.1 Bruksområde: Installasjon av vannbåren varme.

3.2 Samhørighet til produkter: Radiatorer og Alpex-rør.

3.3 Gjeldende produktstandarder: Norsk standard og CEN Standard.


3.4 Kvalitetssikring: Ingen krav.

3.5 HMS forholdsregler og faremomenter: Ingen.

3.6 Avfallshåndtering og destruksjon: Kildesorteres etter type materiale.

3.7 Kapasitetskrav: Ingen krav.

4.0 BESKRIVELSE

Varetype	Stk/ pakke
 Rørføringslist Dekor 22	10
Rørføringslist Dekor 28	10
Rørføringslist Dekor 22 + elkanal	10
Klammer Decor 22 og Decor 22 + elkanal, åpen	400
Klammer Decor 28, åpen	40
Klammer Decor 22 og Decor 22 + elkanal, lukket	400

4.1 Teknisk beskrivelse: Hul gulvlist av plast (med festebraketter) eller i tre (uten brakett) og radiatoranslutninger.

4.2 Materialspesifikasjon/komponentliste: List og braketter av plast/tre, radiatoranslutning i støpt messing.

4.3 Fysiske data: Listen leveres i lengder à 4m, braketter leveres med rom for rør opp til 28mm (ytre diameter). Vertikal profil for stigere leveres i lengder à 3m, se produktblad og monteringsanvisning for øvrige mål.

5.0 MONTERING/KLARGJØRING

5.1 Kvalitetskrav til montør: Ingen krav til montør.

5.2 Start, normaldrift, stopp og nødstop: Ingen instruksjoner.

5.3 Driftsforstyrrelser: Ingen fare for driftsforstyrrelser.

5.4 Tiltak ved driftsforstyrrelser: Ingen tiltak.

5.5 Faremomenter og beskyttende tiltak: Ingen faremomenter.

For utfyllende informasjon om montering/klargjøring, last ned monteringsanvisning på www.variantvvs.no

FDV 6.C Dokumentasjon

HZ Rørføringslister



6.0 DRIFTSINSTRUKS

6.1 Kvalifikasjonskrav til operatørpersonell: Ingen krav til operatørpersonell.

6.2 Start, normaldrift, stopp og nødstop: Ingen instruks.

6.3 Driftsforstyrrelser: Ingen.

6.4 Tiltak ved driftsforstyrrelser: Ingen.

6.5 Faremomenter og beskyttende tiltak: Ingen.

7.0 VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

7.1 Rutinemessig vedlikehold: Vaskes med vann på klut, med eller uten mild såpe. Ikke støvsug listen, da det kan gi sorte merker.

7.2 Periodisk vedlikehold: Intet.

7.3 Utbedringer og reparasjoner: Ikke påkrevd.

7.4 Feilsøking og utbedring av feil: Ingen.

7.5 Lagring og preservering: Lagres tørt og frostfritt i originalemballasje inntil montering.

8.0 RESERVEDELER:

Selve listen kan byttes separat fra de andre komponentene, med unntak av dekkskive for røroppstikk.

9.0 ANDRE OPPLYSNINGER:

Ingen.